



### Megawatt Mérnökiroda Kft.

Madárbarát középfeszültségű oszlopszerkezet

Rajzszám: MFK2-LK

Tétel	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Rajzszám	Kg/db
1.	1	Bölcső	S355	-	MFK2-BO	3,8
2.	1	Felső láb bal	S355	L60x60x6	MFK2-BL2	12,85
3.	1	Felső láb jobb	S355	L60x60x6	MFK2-JL2	12,85
4.	1	Alsó kar bal	S355	L60x60x6	MFK2-BLST2	6,7
5.	1	Alsó kar jobb	S355	L60x60x6	MFK2-JLST2	6,7
6.	1	Alsó összekötő	S355	L60x60x6	MFK2-AO2	9,21
7.	3	Szigetelő közdarab	S355	100x40x6	MFK2-SFD	0,52
8.	8	Tűzhorganyzott csavar (M16x50)	th	M16	-	0,1
9.	16	Tűzhorganyzott anya (M16)	th	M16	-	0,03
10.	16	Tűzhorganyzott alátét (M16)	th	M16	-	0,01
11.	4	415 mm-es szigetelő	kompozit	415 mm	KFSH 24-07	1,43
12.	2	700 mm-es szigetelő	kompozit	700 mm	KFSH 50-15	1,8800
13.	1	Kalap	S355	L60x60x6	MFK2-KA	7,37